

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚЫЗЫЛОРДА
ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ «СЕРӘЛІ ЛАПИН
АТЫНДАҒЫ №261 ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №261
ИМЕНИ СЕРАЛИ ЛАПИНА» ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
ҚЫЗЫЛОРДА УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ҚЫЗЫЛОРДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

120023, Қызылорда қаласы, Әл-Фараби
көшесі, №2

E-mail: mektep261@mail.ru

№ 269

« 4 » 04 2023ж./г

120023, город Кызылорда, улица Аль-Фараби, №2
E-mail: mektep261@mail.ru

Департаменті Қызылорда қаласындағы
төтенше жағдайлар басқармасы
республикалық мемлекеттік мекемесінің
бастығы Ж.Түйменовке
№261 орта мектебінен

2023 жылдың 21.04-28.04 аралығында «Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті Қызылорда қаласындағы төтенше жағдайлар басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің мамандарының тексеру қорытындысы бойынша 28.04.2023 жылы №55 бұзушылықты жою туралы ұйғарым берілген болатын:

1. Мектептің өрт қауіпсіздігіне жауапты кезметкер бекітілді.
2. Мектептің өрт қауіптілігіне қатысты нұсқаулықтар әзірленіп ілініп қойылды
3. Мекеме қызметкерлері өртке қатысты нұсқамадан және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқытылып журналы әзірленді.
4. Мектептің кезекші отыратын орынға эвакуациялау жоспарлары, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар «101» «112» ілініп қойылды.
5. Алғашқы өрт сөндіру құралдарының журналы дайындалып қасына ілінді.
6. Мектептің эвакуациялау жоспарлары талапқа сай орындалды.
7. Жарты жылда кемінде 1 рет еркін нысанда толтырылатын жаттығулар журналы арналып, практикалық жаттығулар өткізілді.
8. Ғимарат ауласында урналар қойылып темекі арнайы орындарда тұрады. Бақылауда.
9. Мектептің өрт сигнализация қондырғылары жарамды күйде.
10. Найзағайдан қорғау құрылғыларын пайдалану журналы талапқа сай әзірленді.
11. Мектеп ғимаратының 1 қабатындағы ортаңғы баспалдақ астындағы жанғыш заттар алынды.

12. Ағаш конструкциялар Жк «Жасмин» мекемесімен келісім шартқа отырылып өртке қарсы сұйықтықпен өңделді.

13. Мектептің жөргөлесіндегі түрлі заттар алынды.

14.1 қабаттағы өрт қалқаны толық жабдықталды.

15. Мектептің 2 қабатындағы тәрбие завучтар мен №206 кабинеттері функционалдық мақсатында пайдалануда.

16. Мектептің 1-қабатындағы эвакуациялық шығу есіктері ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігі жасалды.

17.2-3 қабаттағы «шығу» таблолары жанған күйде ұсталуда.

18.3,2,1-қабаттағы дәліздердегі, баспалдақтағы кедергілер алынып тасталды

19. Зақымдалған розеткалар ауыстырылды

20. №311,304,303,105 кабинеттердегі розеткалар бекітілді.

21. №208,105 жарық шамдары қалыпқа келтірілді.

22. Жк.«Ержан Групп» мекемесімен өрт автоматикасы жүйелерін қалыпты жағдайда ұстау үшін келісім шарт жасалды.

23. Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану жөніндегі құжат әзірленді.

24. Қызмет көрсететін персонал объекідегі жабдықталған өрт автоматикасы қондырғалары мен жүйелерінің жұмыс принципі және құрылысын үйретілу шаралары болды

№261 орта мектептің

шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары:



М.С.Асанбаев